

BMA Volksschule

2020-04-14 07:50 von Bernhard Wagner

Durch Schleifarbeiten kam es zu Staubentwicklung, wodurch ein Alarm der Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Die FF St. Radegund rückte aus, erkundete und setzte den Alarm in der BMA wieder zurück.