

BMA - Alarm im Kindergarten

2012-02-28 18:18 von Wolfgang Rinner

Fehlalarm der Brandmeldeanlage

Ein Rauchmelder im Abstellraum löste den Fehlalarm aus.

Die Feuerwehr St. Radegund rückte mit dem KRF-B und TLF zum Einsatzort aus, kontrollierte die Räumlichkeiten und setzte den Alarm der Brandmeldeanlage wieder zurück.