

BMA Alarm Talstation

2015-07-22 03:59 von Bernhard Wagner

Fehlalarm der Brandmeldeanlage

Die Feuerwehr St. Radegund wurde über die automatische Brandmeldeanlage der Schöcklseilbahn AG in die Talstation alarmiert.

Ein defekter Rauchmelder der Brandmeldeanlage löste den Alarm aus.