

BMA Privatklinik

2021-04-15 17:45 von Bernhard Wagner

In der Küche der Privatklinik löste ein Sensor der Brandmeldeanlage um 17:45 Uhr einen Alarm aus. Die Kameradinnen und Kameraden der FF St. Radegund rückten aus und erkundeten mit dem Brandschutzbeauftragten der Privatklinik die Lage. Der Grund des Alarms konnte nicht eruiert werden, und die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt. Weniger als zwei Stunden später meldete derselbe Sensor wieder einen Alarm. Wieder rückte die FF St. Radegund zur Privatklinik aus und erkundete. Aber auch diesmal handelte es sich um einen Täuschungsalarm.

