

## **BMA - Alarm im Kindergarten**

2012-09-16 22:10 von Wolfgang Rinner

### **Fehlalarm der Brandmeldeanlage**

Ein Rauchmelder im Abstellraum löste den Fehlalarm aus.

Die Feuerwehr St. Radegund rückte mit dem KRF-B zum Einsatzort aus, kontrollierte die Räumlichkeiten und setzte den Alarm der Brandmeldeanlage wieder zurück.