

BMA-Alarm PVA St.Radegund

2015-07-15 13:56 von Bernhard Wagner

Bei Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage wurde irrtümlich der Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr St. Radegund fuhr mit einem Fahrzeug zum Einsatzort und stellte den Alarm wieder zurück.